

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Чеченской Республике**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Грозный ул. Тухачевского 13 т.8-(8712)-33-22-41 ф.33-22-41 E-mail: gu\_mchs\_grozny@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Грозненскому району**

(наименование органа государственного надзора)

пос. Гикало ул. Интернациональная № 8, тел. (928) 944-01-06, E-mail: ond\_8@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 161/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 С.КОМСОМОЛЬСКОЕ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИ-  
ПАЛЬНОГО РАЙОНА» ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.И.ИДРИСОВА( ФИЛИАЛ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,  
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору *Орицев С.М.*

*Отдел надзорной деятельности и про- № 161  
филактической работы по Грозненско-  
му району*

(наименование органа ГПН)

от « 7 » октября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря  
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 11 » октября 2019 г. по 12 ч 00 мин. « 11 » октября 2019 г.

проведена проверка

*Инспектор Джамалов Джабраил Рахманович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных  
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 С.КОМСОМОЛЬСКОЕ ГРОЗНЕНСКОГО МУНИЦИ-  
ПАЛЬНОГО РАЙОНА» ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.И.ИДРИСОВА( ФИЛИАЛ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА) , п.Примыкание, ул. Центральное б/н*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

СОВМЕСТНО С

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в  
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно-го места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 2	13.02.2020	
2	На объекте защиты пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом (инвентарем) согласно приложению № 6 настоящих правил.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 482	13.02.2020	
3	На объекте защиты руководитель организации не назначил лицо, ответственное за пожарную безопасность.	Постановление правительства РФ № 390 : п. 4	13.02.2020	
4	На объекте защиты допущена эксплуатация электропроводов (кабелей) с видимыми нарушениями изоляции.	Постановление правительства РФ № 390 : п/п а) п. 42	13.02.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;



лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в февраля 2020 г.

(квартал, месяц).

Инспектор Джамалов Джабраил Рахманович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«11» октября 2019г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)



(подпись)

инспектор Мамаев У.С.  
(должность, фамилия, инициалы)

«  » октября 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.